

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** Těchov 125

**PSČ, místo:** 678 01 Blansko - Těchov

**Typ budovy:** Bytový dům Evidenční číslo PENB: 27 463.0

**Plocha obálky budovy:** 698,6 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,67 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztažná plocha:** 322,3 m<sup>2</sup>



## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

**Měrné hodnoty** kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



**Dop.**

**395**

**Dop.**

**463**

**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

**127,364**

**149,122**




## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro          | Stanovena                           | Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou<br>Doporučení |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnější stěny:         | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                |
| Okna a dveře:         | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                |
| Střechu:              | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                |
| Podlahu:              | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                |
| Vytápění:             | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                |
| Chlazení/klimatizaci: | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                |
| Větrání:              | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                |
| Přípravu teplé vody:  | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                |
| Osvětlení:            | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                |
| Jiné:                 | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                |

## PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 12,4  
Zemní plyn: 100,3  
Biomasa: 14,6

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

|                                     | Obálka budovy                  | Vytápění             | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda                              | Osvětlení |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|---------|-----------------|-----------------------------------------|-----------|
|                                     | $U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K) | Díleč dodané energie |          |         |                 | Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |           |
|                                     |                                |                      |          |         |                 |                                         |           |
| Mimořádně úspěšná                   | <b>A</b>                       | Dop.                 |          |         |                 |                                         |           |
|                                     | <b>B</b>                       | Dop.                 |          |         |                 |                                         |           |
|                                     | <b>C</b>                       |                      |          |         |                 | 24 / Dop.                               | 4 / Dop.  |
|                                     | <b>D</b>                       |                      |          |         |                 |                                         |           |
|                                     | <b>E</b>                       | 1,32                 |          |         |                 |                                         |           |
|                                     | <b>F</b>                       |                      |          |         |                 |                                         |           |
| Mimořádně neúspěšná                 | <b>G</b>                       | 367                  |          |         |                 |                                         |           |
| Hodnoty pro celou budovu<br>MWh/rok |                                | 118,17               |          |         |                 | 7,89                                    | 1,30      |

**Zpracovatel:** Ing. Roman Bura, Ph.D., spolupráce: Ing. Michal Hrazdil  
**Kontakt:** STAVOPROJEKTA, spol. s r.o., Kounicova 67, 60200 Brno  
tel.606655086, email: bura@stavoprojekta.cz

**Osvědčení č.:** 0195  
**Vyhotoveno dne:** 11.10.2016  
**Podpis:**

