

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

v souladu s zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhláškou č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Adresa: 37
 Město: 679 03 Olomučany
 Katastrální území: Olomučany [710954], 301/1
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 1126,8 m²

MACOCHA
 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
 BLANSKO
 Došlo: 22-01-2025
 Č. j.: 64
 Příl.:
 Vyřizuje: 14. Machač



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
 na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 289,3 (98 %)
 Elektřina - 5,3 (2 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,72 W/(m ² .K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	157 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	261 kWh/(m ² .rok)	F
	Vytápění	245 kWh/(m ² .rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	12 kWh/(m ² .rok)	D
	Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jan Šrámek

Osvědčení č.: 0201

Kontakt: jan.sramek@tiscali.cz

Ev. č. průkazu: 411665.0

Vyhotoveno dne: 5. 2. 2022

Podpis: Šrámek