

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Puškinova, 409 / 63
PSČ, místo: 682 01, Vyškov
K.ú., parcelní č.: Vyškov (788571), 3323/2
Typ budovy: Budova pro zdravotnictví
Celková energeticky vztažná plocha: 2702 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 1008.2
■ elektřina: 39.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.76 W/(m ² ·K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	119 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	388 kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	180 kWh/(m ² ·rok)	F
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	193 kWh/(m ² ·rok)	D
Osvětlení	14.6 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Michala Davidová
Osvědčení č.: MPO-1341
Kontakt: info@enerco.cz

Ev. č. průkazu: 409322.0
Vyhотовeno dne: 25.01.2022
Podpis: