

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: U Hvězdárny 145

PSČ, obec: 274 01 Slaný

K.ú., parcelní č.: Slaný [749362], 3426

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 205,9 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 24,7 (69 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 9,4 (26 %)
- Elektřina - 1,5 (4 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,50 W/(m <sup>2</sup> .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	90 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>172 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>D</b>
Vytápění	143 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	23 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D

Energetický specialista: Luděk Kutil

Osvědčení č.: 1612

Kontakt: kbkutil@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 497632.0

Vyhotoveno dne: 22.04.2023

Podpis:

**Luděk Kutil**  
Digitálně podepsal Luděk Kutil  
Datum: 2023.04.22 13:46:39 +02'00'