

Průkaz energetické náročnosti budovy



Druh/účel objektu/název:	Bytový dům
Zadavatel/stavebník/investor:	Společenství vlastníků jednotek Bratří Čapků 1 - 15
Adresa předmětu průkazu:	Bratří Čapků 2067/15, Žďár nad Sázavou 4, 591 01
Zpracovatel průkazu:	STAVOPROJEKTA, spol. s r.o., Kounicova 67, 602 00 Brno
Evidenční číslo:	499691.0
Datum zpracování:	05/2023

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Bratří Čapků 2074/1-2067/15
PSČ, obec: 591 01 Žďár nad Sázavou [595209]
K.ú., parcelní č.: Město Žďár [795232], p. č. 3860
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 7969,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu dokončené budovy

NEJSOU splněny

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 767,5 (94 %)
 Elektřina - 46,1 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,59 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	54 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	102 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	71 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	26 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Denisa Kadubcová
Osvědčení č.: 1807
Kontakt: kadubcova@stavoprojekta.cz

Ev. č. průkazu: 499691 D
Vyhotoveno dne: 02.05.2023
Podpis:

