

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 318/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Peškova 533/542

PSČ, obec: 403 31 Ústí nad Labem

K.ú., parcelní č.: 698164 Mojšit, 697/22 a 697/31

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztahná plocha: 16463,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

67

Velmi
úsporná

B

101

Úsporná

C

134

Mírně neúsporná

D

193

Nehospodárná

E

252

Velmi
nehospodárná

F

311

Mimořádně
nehospodárná

G

C
105

Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 1601,7 (93 %)
- Elektřina - 112,7 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,62 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	44 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	104 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	54 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	43 kWh/(m ² .rok)	
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	

Energetický specialista: Ing. Jan Jedlička

Osvědčení č.: 0980

Kontakt: energeticke.posudky@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 473352.0

Vyhotoveno dne: 18.12.2022

Podpis:

