

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Zengrova 673/5

PSČ, obec: 703 00 Ostrava

K.ú., parcelní č.: Vítkovice, 248/24


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztahná plocha: 488,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 142,7 (97 %)
- Elektřina - 3,7 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,96 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	182 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	300 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	273 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	19 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Stanislav Prokop

Osvědčení č.: 1329

Kontakt: ingo@sunjas.cz

Ev. č. průkazu: 697683.0

Vyhotoveno dne: 26.02.2025

Podpis:



DN: cn=Ing. Stanislav Prokop, o=CZ, o=SUNJAS s.r.o., ou=1, email=info@sunjas.cz
Datum: 26.02.2025