



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Stav po provedení opatření na snížení energetické náročnosti bytového domu
ul. Křížíkova č.p.551, 541 01 Trutnov
Ev.č. 320081.1

Vypracoval : Ing. Tomáš Bukovský



23.11.2020



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Křížkova 551

PSČ, obec: 54101 Trutnov

K.ú., parcelní č.: Trutnov, 2792/1


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4983,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Ostatní SZTE - 297,8 (94 %)
- Elektrina - 19,7 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,45 W/(m ² .K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	31 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	64 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	39 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	21 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Tomáš Bukovský

Osvědčení č.: 0303

Kontakt: bukovsky@drupos.cz

Ev. č. průkazu: 320081.1

Vyhotoveno dne: 23.11.2020

Podpis: *Bukovský*