PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo:	Evropská 675/154
PSČ, místo:	160 00 Praha 6
Typ budovy:	Bytový dům
Plocha obálky budovy:	5889,2 m^2
Objemový faktor tvaru A/V:	0,29 m^2/m^3
Energeticky vztažná plocha:	7395,4 m^2



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

	Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty	kWh/(m^2·rok)	
A Mimořádně úsporná	54	71
B Velmi úsporná	81	106
C Úsporná	98 / Dop.	121 / Dop.
D Méně úsporná	108	141
E Nehospodárná	162	212
F Velmi nehospodárná	217	282
G Mimořádně nehospodárná	271	353
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	722,683	893,472

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☑
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 85,4
Dálkové teplo: 637,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m²·rok)	
A							
B							
C		50 / Dop.		6 / Dop.		37 / Dop.	5 / Dop.
D	0,66 / Dop.						
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		367,39		45,55		271,50	38,24

Zpracovatel: Ing. Gabriela Krajcarová
Kontakt: EkoWATT CZ s.r.o. Areál Štrasburk Švábky 52/2
180 00 Praha 8

Osvědčení č.: 0095
Vyhotoveno dne: 30. 9. 2014
Podpis:

Ing. GABRIELA KRAJCAROVÁ ... 0095 ... energetický auditor