PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Fügnerova 3739-3740

PSČ, obec: 43003 Chomutov

K.ú., parcelní č.: Chomutov, 2743,2744

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 997,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná	A	← 55
Velmi úsporná	B	← 83
Úsporná	C	← 110
Méně úsporná	D	← 159
Nehospodárná	E	← 207
Velmi nehospodárná	F	← 255
Mimořádně nehospodárná	G	

C 92

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 62,5 (75 %)
- Elektřina - 13,6 (16 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 7,4 (9 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,42 W/(m².K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	41 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	**84** kWh/(m².rok)	C
Vytápění	55 kWh/(m².rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	22 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m².rok)	C

Energetický specialista: Ing. Pavel Nuslauer

Osvědčení č.: 0881

Kontakt: pavel.nuslauer@email.cz

Ev. č. průkazu: 891492.0

Vyhotoveno dne: 08.10.2026

Podpis:

Ing. Pavel Nuslauer
Projekční a stavební činnost
IČ: 44242034
Tel.: 724 947 500