530

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Kostnická 4076-4077-4078

PSČ, obec: 430 04 Chomutov

K.ú., parcelní č.: 652636, 239, 240, 241

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: 4669,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE<80% - 575,7 (95 %)
- Elektřina - 32,7 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,84 W/(m².K) E
Měrná potřeba tepla na vytápění	79 kWh/(m².rok)
Celková dodaná energie	130 kWh/(m².rok)
Vytápění	105 kWh/(m².rok)
Chlazení	-
Nucené větrání	-
Úprava vlhkosti	-
Příprava teplé vody	18 kWh/(m².rok)
Osvětlení	7 kWh/(m².rok)

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz

Ing. David Knill 265 energetický auditor

Ev. č. průkazu: 641022.0

Vyhotoveno dne: 02.10.2024

Podpis: