

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: SMETANOVA, 1065 / 6
PSČ, místo: 58601, JIHLAVA
K.ú., parcelní č.: JIHLAVA (659673), 2489/1
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1421 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 153.2
■ elektřina: 10.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.79 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	63.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	115 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	108 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	5.56 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	1.76 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: ING. CHALOUPECKÝ BRONISLAV

Osvědčení č.: 0712

Kontakt: chaloupecky@chaloupecky.cz

Ev. č. průkazu: 798617.0

Vyhotoveno dne: 26.11.2025

Podpis: