



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sienkiewiczova, 1,3,5,7,9,11,13
PSC, místo: 77900, Olomouc
K.ú., parcelní č.: Povel (okres Olomouc) (710784), 556,557,558,55...
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 9281 m²



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.88 W/(m ² ·K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	65.2 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	114 kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	81.5 kWh/(m ² ·rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	30.6 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	1.76 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka
Osvědčení č.: 269
Kontakt: info@atelier-dek.cz



Ev. č. průkazu: 610482.0
Vyhотовeno dne: 27.06.2024
Podpis: