

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: dělnická 1147/25, 1148/27

PSČ, obec: 779 00 Olomouc

K.ú., parcelní č.: Nová Ulice [710717], st. 1022/1, st. 1022/2

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2728,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

51

Velmi
úsporná

B

77

Úsporná

C

102

Méně úsporná

D

147

Nehospodárná

E

192

Velmi
nehospodárná

F

237

Mimořádně
nehospodárná

G

C
88


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

NEJSOU splněny

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 297,3 (95 %)
- Elektrina - 14,8 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,70 W/(m².K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

68 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

114 kWh/(m².rok)

D



Vytápění

86 kWh/(m².rok)

E



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

23 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

5 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Jiří Cihlář

Osvědčení č.: 0997

Kontakt:

Ev. č. průkazu: 699461.0

Vyhotoveno dne: 02.03.2025

Podpis:

