

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Křenová, parc. 150/1


PSČ, místo: 60200, Brno

K.ú., parcelní č.: Třída (610950), 150/1

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3036

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

52.6

Velmi
úsporná

B

78.9

Úsporná

C

105

Méně úsporná

D

151

Nehospodárna

E

197

Velmi
nehospodárna

F

243

Mimořádně
nehospodárna

G

B
54.8

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022


jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 152.9

■ elektřina: 5.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.26 W/(m²·K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

24.1 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

62.2 kWh/(m²·rok)



Vytápění

29.0 kWh/(m²·rok)



Chlazení

0.07 kWh/(m²·rok)



Nucené větrání

0.10 kWh/(m²·rok)



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

21.8 kWh/(m²·rok)



Osvětlení

1.27 kWh/(m²·rok)



Energetický specialista: Ing.arch. L.Svoboda / architekti.in s.r.o.

Osvědčení č.: 1306

Kontakt: svoboda@penb-brno.cz

Ev. č. průkazu: 519323.0

Vyhotoveno dne: 19.07.2023

Podpis:

