PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Nymburksá 57, 57
PSČ, místo: 290 01, Poděbrady
K.ú., parcelní č.: Velké Zboží (723550), 61
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 311 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.94	W/(m²·K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	154	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	223	kWh/(m²·rok)	E
Vytápění	206	kWh/(m²·rok)	F
Chlazení			-
Nucené větrání			-
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	14.9	kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	2.64	kWh/(m²·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jarmila Bílá
Osvědčení č.: 0360
Kontakt: jarmila.bila@volny.cz / 723 494 232

Ev. č. průkazu: 423673.0
Vyhotoveno dne: 04.04.2022
Podpis: