

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Letní, 484 / 9

PSČ, místo: 73601, Havířov

K.ú., parcelní č.: Šumbark (637734), 2105/13

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2339

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

72.7

Velmi
úsporná

B

100

Úsporná

C

145

Méně úsporná

D

209

Nehospodárná

E

273

Velmi
nehospodárná

F

336

Mimořádně
nehospodárná

G

B

76.0


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 129
■ elektřina: 23.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.51 W/(m²·K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

25.3 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

65.3 kWh/(m²·rok)

B



Vytápění

31.9 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

23.2 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

10.1 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák

Osvědčení č.: 089

Kontakt: repistakmartin@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 618202.0

Vyhotoveno dne: 01.07.2024

Podpis:

Ing. Martin Řepišťák
ev. č. 089
ENERGETICKÝ SPECIALISTA