

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Erbenova, 626
PSC, místo: 78344, Náměšť na Hané
K.ú., parcelní č.: Náměšť na Hané (704548), St. 830
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 168 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 6.9
■ energie okolního prostředí: 2.5
■ kusové dřevo, dřevní stěpka: 2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.28 W/(m ² ·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	33.6 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	67.9 kWh/(m²·rok)	A
Vytápění	46.4 kWh/(m ² ·rok)	A
Chlazení	-	
Nucené větrání	0.34 kWh/(m ² ·rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	18.4 kWh/(m ² ·rok)	B
Osvětlení	2.80 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Jiří Quis

Osvědčení č.: 1253

Kontakt: jiri.quis@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 449327.0

Vyhotoveno dne: 12.08.2022

Podpis: