

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Milady Horákové 1029/4

PSČ, obec: 746 01 Opava

K.ú., parcelní č.: Opava-Předměstí [711578], 2370/47

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1038,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

61

Velmi
úsporná

B

91

Úsporná

C

122

Méně úsporná

D

175

Nehospodárná

E

228

Velmi
nehospodárná

F

281

Mimořádně
nehospodárná

G

D
139


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Ostatní SZTE - 87,3 (88 %)
- Elektřina - 11,7 (12 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,45 W/(m².K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

47 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

95 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

65 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

24 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

6 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Ondřej Pater

Osvědčení č.: 1791

Kontakt: ondrej.pater@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 437323.0

Vyhotoveno dne: 08.06.2022

Podpis: