

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Komenského, 602
PSČ, místo: 330 12, Horní Bříza
K.ú., parcelní č.: Horní Bříza (642631), st. 1133
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 3355 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 38.9

Velmi
úsporná

B

← 58.3

Úsporná

C

← 77.8

Méně úsporná

D

← 112

Nehospodárná

E

← 146

Velmi
nehospodárná

F

← 180

Mimořádně
nehospodárná

G

C

59.8

Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE≤80%: 186.2
■ elektřina: 12.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.40 W/(m²·K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

39.0 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

59.3 kWh/(m²·rok)

B



Vytápění

53.5 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

2.31 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

3.45 kWh/(m²·rok)

D

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka

Osvědčení č.: 269

Kontakt: info@dekprojekt.cz



Ev. č. průkazu: 754023.0

Vyhotoveno dne: 30.07.2025

Podpis: