

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pražská 720

PSČ, obec: 289 12 Sadská

K.ú., parcelní č.: Sadská [745928], st. 1141


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 243,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Tuhá fosilní paliva - 61,7 (44 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 61,7 (44 %)
- Elektřina - 17,1 (12 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,19 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	301 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	577 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	547 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Martin Renc

Osvědčení č.: 1282

Kontakt: es.martin.renc@gmail.com

Ev. č. průkazu: 714849

Vyhotoveno dne: 14.04.2025

Podpis:

