PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Kyjická 4772,4773

PSČ, obec: 430 04 Chomutov

K.ú., parcelní č.: Chomutov I [652458], 4801/72, 4801/73

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: **2945,7 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,70 W/(m².K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	66 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	99 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	79 kWh/(m².rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	16 kWh/(m².rok)	A
Osvětlení	4 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: the.daw@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 371408.0

Vyhotoveno dne: 21.07.2021

Podpis: