

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Mirošovice, 68 / -


PSČ, místo: 285 06, Rataje nad Sázavou

K.ú., parcelní č.: Mirošovice u Rataj nad Sázavou (739669), st. 87

Typ budovy: Rodinný dům


Celková energeticky vztažná plocha: 158

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- energie okolního prostředí: 9.2
- kusové dřevo, dřevní štěpka: 3
- elektrina: 2.8



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                                |   |
|--|-------------------------------------------|--------------------------------|---|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.10 W/(m <sup>2</sup> ·K)     | C |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 65.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |   |
|  | Celková dodaná energie                    | 94.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | A |
|  | Vytápění                                  | 80.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | B |
|  | Chlazení                                  | -                              |   |
|  | Nucené větrání                            | -                              |   |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                              |   |
|  | Příprava teplé vody                       | 12.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | A |
|  | Osvětlení                                 | 2.15 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | B |

Energetický specialista: Ing. Jiří Dvořák, -

Osvědčení č.: 805

Kontakt: j-dvorak@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 627322.0

Vyhotoveno dne: 23.08.2024

Podpis: