

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kmochova, 951

PSČ, místo: 28002, Kolín

K.ú., parcelní č.: Kolín (668150), 5403

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2871

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 257.3
■ elektřina: 12.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.44 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	52.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	94.0 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	69.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20.2 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	4.33 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Zdeněk Verner

Osvědčení č.: 1373

Kontakt: z.verner@comhal.cz

Ev. č. průkazu: 446476.0

Vyhotoveno dne: 27.07.2022

Podpis: