

Shrnutí: 1/31

Zdeněk Verner
Zakázka číslo: P020/2022

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších
předpisů

Čechovy sady 403
28002, Kolín III
katastrální území Kolín [668150]
parc. č. St. 5581



Energetický specialista
Ing. Zdeněk Verner
Číslo oprávnění: 1373

Evidenční číslo
454598.0

Datum vydání
12.09.2022

Verze dokumentu

Handwritten signature

Tento dokument nesmí být bez písemného souhlasu zhotovitele kopírován jinak než celý.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Čechovy sady, 403
PSC, místo: 28002, Kolín III
K.ú., parcelní č.: Kolín (668150), St. 5581
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 4061 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

C
96.6

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 383.2
■ elektřina: 18.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.54 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	61.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	98.8 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	77.3 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	17.0 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	4.49 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Zdeněk Verner
Osvědčení č.: 1373
Kontakt: z.verner@comhal.cz

Ev. č. průkazu: 454598.0

Vyhotoveno dne: 12.09.2022

Podpis: