

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Vocelova, 345
PSČ, místo: 284 01, Kutná Hora
K.ú., parcelní č.: Kutná Hora (677710), 1387/1
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 936 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Elektřina: 79.3
■ Zemní plyn: 74.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.35 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	143 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	164 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	156 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	4.27 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	3.72 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Miloslav Málek

Osvědčení č.: 908

Kontakt: malek.m@email.cz

Ev. č. průkazu: 854380.0

Vyhotoveno dne: 28.05.2026

Podpis: