

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: sídl. Dukelských hrdinů 2614/7

PSC, obce: 690 03 Břeclav

K.ú., parcelní č.: Břeclav, st. 3291


Typ budovy: bytový dům

Celková energetický vztažná plocha: 5 325,9 m²




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,51 W/(m².K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	35,4 kWh/(m².rok)	
	Celková dodaná energie	65,4 kWh/(m².rok)	B
	Vytápění	39,9 kWh/(m².rok)	B
	Chlazení	0,6 kWh/(m².rok)	G
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m².rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m².rok)	
	Příprava teplé vody	18,2 kWh/(m².rok)	C
	Osvětlení	6,6 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Bruno Vallance

Osvědčení č.: 093

Kontakt: vallance@oekoplan.cz

Ev. č. průkazu: 579 532.0

Vyhotoveno dne: 25. březen 2024

Podpis:

