

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vytvořeno podle zákona č. 264/2020 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pr. Kratochvíle 2584/56

PSČ, obec: 695 01 Hodonín

K.ú., parcelní č.: Hodonín, st. 2592/1

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vstříbná plocha: 816,0 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 72,6 (92 %)
- Elektrina - 6,6 (8 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,46 w/(m <sup>2</sup> .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	47 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Celková dodaná energie		97 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) C
Vytápění	65 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	24 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Osvětlení	8 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Petr Novák

Osvědčení č.: 186

Kontakt: energ.auditor@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 563075.0

Vyhotoveno dne: 26.01.2024

Podpis: