

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Tovačovského, 431 a 337 / 11 a 9

PSČ, místo: 767 01, Kroměříž

K.ú., parcelní č.: Kroměříž (674834), 1142; 763; 5289

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4624

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 54.4

Velmi
úsporná

B

← 81.6

Úsporná

C

← 109

Méně úsporná

D

← 156

Nehospodárná

E

← 204

Velmi
nehospodárná

F

← 252

Mimořádně
nehospodárná

G

D
113

Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 497.7
■ elektřina: 9.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.38 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	77.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	110 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	105 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	3.07 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	2.14 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 476993.0

Vyhotoveno dne: 12.01.2023

Podpis: