

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Skalní, č.p. 205

PSČ, místo: 250 67, Větrušice

K.ú., parcelní č.: Větrušice u Klecan (781 126), st. 252 - dům, 1...

Typ budovy: Rodinný dům


Celková energeticky vztažná plocha: 189

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 17.1  
■ elektřina: 1.1  
■ kusové dřevo, dřevní stěpka: 0.3



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.32 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>C</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	58.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	98.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>
	Vytápění	74.6 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>
	Osvětlení	1.53 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>

Energetický specialista: Ing. Josef Brzický

Osvědčení č.: 1438

Kontakt: josef.brzicky@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 447991.0

Vyhotoveno dne: 09.08.2022

Podpis: