

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2002 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Klíčanská 1265/2, 1265/4, parc. 819/2

PSČ, místo: 182 00, Praha

K.ú., parcelní č.: Kobylisy (730475), 819/2

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1123

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

53.3

Velmi
úsporná

B

80.0

Úsporná

C

107

Méně úsporná

D

153

D
127

Nehospodárna

E

200

Velmi
nehospodárna

F

247

Mimořádně
nehospodárna

G

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn 130.3
elektrina 4.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.52 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	78.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	120 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	94.7 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	0.11 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucená větrání		-
	Úprava vlhkosti		-
	Příprava teplé vody	21.6 kWh/(m ² ·rok)	G
	Osvětlení	3.97 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: vitkova@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 349850.0

Vyhotoveno dne: 23.04.2021

Podpis:

Osoba určená: